

# Flood



**RSV RUHSTRAT  
STROMVERSORGUNGEN**

Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in runder oder quadratischer Ausführung für Deckeneinbau.

Zur Senkung der Wartungskosten kann bei der Einzelbatterievariante der Akku über ein Click-System werkzeuglos ausgetauscht werden.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.<sup>1)</sup>

## Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium / Polycarbonat / weiß
Montageart	Deckeneinbaumontage
<b>Abmessungen</b>	
Leuchte ER (ØxH)	79 x 29mm
Leuchte EQ (BxHxT)	79 x 29 x 79mm
Container (BxHxT)	197 x 73 x 30mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II


	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	280lm	50lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	120lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	100%/20%
Not (DC)/Netz 8h	-	45%/20%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC SL500

## Zubehör

Tiefstrahloptik 60° Zubehör-Set


5lx-Optik Zubehör-Set

<sup>1)</sup> Geprüfte Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugehäuse für Ort beton



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00  
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30 mit  
Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01

HALOX 180 mit Tunnel 190



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00  
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30 mit  
Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01



Ø 79



79




1-22




4

25

25




73



197


Kabeleinführungen

Ø 79




30

Ø 79



30



fx Ø 68

Achtung: Mindesteinbautiefe 80mm

RSV Ruhstrat Stromversorgungen GmbH  
Heinestraße 12 · 37120 Bovenden  
Tel.: +49 (0) 5593 93722-0  
Fax: +49 (0) 5593 93722-222  
E-Mail: info@ruhstrat.eu · Web: www.ruhstrat.eu

Bank: Deutsche Bank Göttingen  
IBAN: DE90 2607 0072 0030 9500 00 · BIC: DEUT DE2H 260  
Amtsgericht Göttingen HRB 3939  
USt-IdNr.: DE 237 387 669  
Geschäftsführer: Andreas Ruhstrat



Management System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108620030



Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
Sicherheit  
Besart geprüft  
www.tuv.com  
ID 1111209367

Technische Änderungen vorbehalten